

**SK technické posúdenie****SK TP – 20/0027 – verzia 01**  
**z 29/07/2020**

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Obchodný názov výrobku:****Oceľové bezšvové rúry tvárnené za tepla, bežné a s malými medznými odchýlkami****Druh výrobku:****Výrobky na dopravu a rozvod plynu****Výrobca:****Liberty Ostrava a.s.**  
IČO: 45193258  
Vratimovská 689/117, Kunčice  
719 00 Ostrava  
Česká republika**Miesto výroby:****Liberty Ostrava a.s.**  
Závod 15 – Rourovny  
Vratimovská 689/117, Kunčice  
719 00 Ostrava  
Česká republika**Typ/variant a zamýšľané použitie stavebného výrobku:**

Oceľové bezšvové rúry tvárnené za tepla, bežné a s malými medznými odchýlkami, s vonkajším priemerom od 21,3 mm do 273,0 mm, s hrúbkou steny od 2,60 mm do 20,00 mm z ocele značky 11 353 sa používajú na rozvody plynu od vonkajšieho zásobníka, poslednej redukčnej tlakovej stanice alebo prvého oddeľovacieho ventilu po vstup do systému na ohrev vody, vykurovanie alebo chladenie budovy do maximálneho tlaku 6 MPa.

**Dátum vydania SK technického posúdenia:****29. 07. 2020****SK technické posúdenie obsahuje:****17 strán vrátane 4 príloh**