

Plán rozvoje distribuční soustavy Liberty Ostrava a.s. na období 2023 - 2026

1. Hlavní cíle plánu rozvoje jsou zaměřeny

- na udržování stávajících hlavních rozvodů v odpovídajícím technickém stavu,
- na zajišťování dodávek zemního plynu všem odběratelům v požadovaném množství a kvalitě,
- na výstavbu přípojek pro případné nové technologie.

2. Rozvoj distribuční soustavy v oblasti Ostrava - Kunčice

- VTL plynovod 4MPa od Vratimova

Stávající potrubní přípojka DN500 je v délce cca 870 m. Plánované rozšíření kapacity přípojky a vybudování nové regulační stanice RS JIH.

- VTL plynovod 4MPa od silnice Rudná

Vybudování nové přípojky DN200 v délce cca 400 m a nové regulační stanice RS SEVER. Napojení potrubím DN300 na hlavní rozvod 0,6MPa v délce cca 550 m.

- plynové rozvody 0,6MPa

Celková délka potrubí hlavních rozvodů v rámci společnosti činí cca 5795 m. Předpokládá se s dalším rozšíření hlavních rozvodů a postupné napojení nových technologií (ohřívací pece válcovacích tratí, hybridní pece ocelárny). Přípojky novým odběratelům, navýšení odběrů a modernizace měření množství bude řešeno individuálně.

Plánované činnosti s vazbou na distribuční soustavu

2023 – dokončení opravy uložení a nátěr VTL potrubí DN500

2024 - oprava uložení a nátěr potrubí DN300 (úsek SS SJV – VP)

2025 - oprava uložení a nátěr potrubí DN300 (úsek VP – NÚSS)

2026 - zatím nestanoveny.

Ostrava – Kunčice dne 20. 1. 2023