

Extras din RAPORTUL DE INSPECTIE SEVESO

14-17.09.2020

Sumarul constatărilor inspecției :

Cu ocazia executării inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare/alarmare și de comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major, precum și modul de organizare și executare a activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului.

În urma inspecției s-au constatat următoarele:

- în raportul de securitate revizuit în anul 2015 în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 1, lit. b) din Legea 59/2016, au fost identificate 8 de scenarii posibile în funcție de riscurile potențiale (mecanic, termic, electric și chimic) și tipurile de evenimente (avarie, incendiu, explozie, dispersie toxică) în care pot fi implicate substanțe periculoase specifice obiectivului. Din cele 8 de scenarii, conform matricei de evaluare a riscului probabilitate – gravitate: scenariul 1 are gravitate foarte grave/probabilitate – foarte rare, scenariul 2 are gravitate foarte grave/probabilitate – extrem de rar, scenariul 3 are gravitate grav/probabilitate – rar, scenariul 4 are gravitate foarte grave /probabilitate – rar, scenariul 5 are gravitate maxim/probabilitate – extrem de rar, scenariul 6 are gravitate medie/probabilitate – rar, scenariul 7 are gravitate grave /probabilitate –foarte rar, scenariul 8 are gravitate medie/probabilitate – foarte rar. Din cele 8 de scenarii în urma analizării detaliate a riscurilor de accidente relevante (analiză calitativă și cantitativă a riscului) au rămas de interes tot 8 scenarii care au fost preluate și în planul de urgență internă;

- în planul de urgență internă a fost revizuit în luna mai 2019 în conformitate prevederile cu art. 13, alin(7) din Legea 59/2006 și O.M.A.I. 156/2017 au fost identificate 8 scenarii în funcție de tipologia substanțelor periculoase (toxice, inflamabile și periculoase pentru mediu), surse de risc (oxigen gazos și oxigen lichid) existente pe amplasament.

- în conformitate cu prevederile anexei (6), punctul (6) din Legea 59/2016 pe site-ul societății au fost actualizate informațiile privind vizitele pe amplasament ale autorităților desemnate în legea menționată : <https://www.libertygalati.ro/aspecte-legale/>.

- activitățile prevăzute în perioada iulie 2019 –septembrie 2020 în *planurile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru ani 2019 și 2020* s-au desfășurat conform planificării.

- documentele verificate pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major sunt viabile, operaționale și sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.

- A fost efectuată o analiza a corelării informațiilor din fisele de securitate ale substanțelor periculoase, notificarea operatorului și cantitățile relevante a fi luate în calcul pentru încadrarea amplasamentului. Aceasta analiza a fost necesară ținând cont de închiderea și desființarea mai multor spații de depozitare substanțe periculoase – închidere Uzina cocso chimica ;i modificarea denumirilor si incadrarilor substantelor periculoase conform celor inscrise in fisele de securitate, actualizate dupa noile clasificari REACH.

- mentenanța mijloacelor/instalațiilor de aparare împotriva incendiilor – verificarea/repararea instalațiilor fixe de limitare și stingere a incendiilor se execută cu operatorii economici atestați – S.C. AVASTING S.R.L.(certificat de atestare nr. 4047/31.03.2014 emis de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă – IGSU MAI) în baza unui contract cu perioadă de valabilitate de un an, nr. 9911/252/19.12.2018 cu act aditional nr. 1/07.12.2019 cu prelungirea valabilitatii 1 an și SC AVITECH SRL (certificat de atestare nr. 2787/23.10.2012 emis de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă – IGSU MAI) în baza unui contract cu perioadă de valabilitate de un an, nr. 9911/251/19.12.2018 cu act aditional nr. 1/07.12.2019 cu prelungirea valabilitatii 1 an. Ultima revizie periodică (reviziile se execută esalonat pe departamente prin accesarea celor 2 contracte pe perioada unui an calendaristic) efectuată la instalațiile de aparare împotriva incendiilor (hidranți interiori și hidranți exteriori, sprinklere, etc.) s-a efectuat conform celor înscrise în registrul de procese verbale de verificare a instalațiilor de stingere în data de 13.03.2020 – verificarea efectuându-se semestrial și anual;

- mentenanța mijloacelor/instalațiilor de aparare împotriva incendiilor – verificarea/repararea instalațiilor de detecție și semnalizare la incendiu se execută cu Departamentul automatizari din cadrul operatorului (certificat de atestare A nr. 9639/03.02.2020 emis de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă – IGSU MAI) – verificarea efectuându-se anual pe baza planificării;

- sistemul de înștiințare, avertizare și alarmare, compus din 49 sirene (3 sirene aerodinamice, 13 sirene electronice 33 electrice 5,5kw) interconectate cu sistemul integrat al ISUJ Galați, li se asigură mentenanța tehnică de către operator economic atestat, S.C. AXATEL S.R.L în baza unui contract cu nr. 9911-505/29.08.2019. Ultima revizie periodică, efectuată la sistemul de înștiințare, avertizare și alarmare, s-a efectuat conform celor înscrise în registrul de procese verbale de verificare a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în luna septembrie 2020 – verificarea efectuându-se lunar.

- la nivelul operatorului sunt exista 1303 detectoare mobile XAM 2500 DRAGER cu 3 gaze , 7 detectoare XAM 2500 DRAGER cu 4 gaze , 150 detectoare PAC 7000-CO, 5 detectoare PAC 7000 Cl2 și detectoare fixe la furnal, clorinare. Aceste aparate de măsură și control sunt verificate periodic (fixe -1 an, mobile 3luni) de către firma autorizată Drager Safety Romania și personal autorizat de Drager Safety Romania care aparține operatorului.

- societatea are contract cu Serviciu privat pentru intervenție în caz de situații de urgență, nr.9911/557/14.10.2019, încheiat cu S.C. Compania de Stingeri și Intervenții S.A. București – SPSU – (cu aviz de înființare emis de ISU Galați nr. 24/19/BIF din 11.10.2019 cu extinere 69/19/BIF din 13.12.2019 și aviz sector de competența nr.2/20GL-17.01.2020)